

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania - ulica nr budynku

nr tel.

Nr Nabywcy

WNIOSEK

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza dodatkowego/podlicznika odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą dla potrzeb mojej nieruchomości w miejscowościul.

W związku z powyższym proszę o uzgodnienie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. Wskazane prace zamierzam wykonać we własnym zakresie i zgłosić wodomierz dodatkowy/podlicznik do oplombowania do PGKiM Łączna sp. z o.o. osobiście (pokój 109) lub telefonicznie pod nr 81 752 – 10 – 44 wew. 151 lub 150.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności przeprowadzania, na koszt własny legalizacji wodomierza zgodnie z uwarunkowaniami normowymi i każdorazowym informowaniu PGKiM Łączna sp. z o.o. o konieczności wymontowania przeze mnie wodomierza celem legalizacji bądź wymiany.

Okres ważności legalizacji wodomierzy indywidualnych wynosi 5 lat, okres ten liczy się od dnia 1 stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana.

W przypadku gdy wodomierz nie będzie posiadał aktualnych cech legalizacyjnych, PGKiM Łączna sp. z o.o. zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza.

Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odliczającym wykorzystywana będzie wyłącznie do celów nie powodujących ścieków.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art.27, ust.6).

Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza dodatkowego odliczającego musi spełniać poniższe warunki:

- Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki.
- Ilość bezpowrotnie zużywanej wody będzie opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.
- Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości około 1m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
- Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie.
- Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez PGKiM Łączna spółka z o.o. miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz.
- Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza dodatkowego obciąża Odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do PGKiM Łączna Sp. z o.o.
- Fakt zamontowania wodomierza dodatkowego należy zgłosić do PGKiM Łączna sp. z o.o. tel. 81 752-10-44 wew. 151 i 150 lub osobiście pokój nr 109 w celu odpłatnego sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
- Każdorazowe zerwanie plomby na wodomierzu dodatkowym wynikające z konieczności (np. wymiany, usunięcia awarii na instalacji) należy zgłosić pisemnie przed, oraz po wykonaniu prac, celem ponownego, odpłatnego odbioru i zaplombowania.
- Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
- Wodomierz dodatkowy/podlicznik mierzący wodę bezpowrotnie zużytą będzie rozliczany przez cały rok.

Załącznik: mapka sytuacyjna (szkic) ze wskazaniem miejsca lokalizacji wodomierza głównego i dodatkowego/podlicznika.

Łączna dnia,

.....
/ Podpis Wnioskodawcy/

Wymagania instalacyjne Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych. Wodomierz zalecany: średnica nominalna DN 15mm (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości $Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Zalecany schemat wbudowania wodomierza dodatkowego: dla wodomierza DN 15mm (= 1/2") minimalne długości odcinków prostych wynoszą: $L_1 \geq 75\text{mm}$, $L_2 \geq 45\text{mm}$.

